

検査項目		基準	検査結果
1	一般細菌	100 CFU/mL 以下	0 CFU/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出
3	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満
5	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.05 mg/L 未満
6	1,4-ジオキサソ	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満
7	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満
8	塩素酸	0.60 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満
9	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満
10	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.009 mg/L
11	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満
13	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満
14	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L
15	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L
16	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L
17	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満
19	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L
20	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.1 mg/L
21	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満
22	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L
23	pH 値	5.8 ~ 8.6	6.7 (21℃)
24	味	異常のないこと	異常なし
25	臭気	異常のないこと	異常なし
26	色度	5 度 以下	0.5 度 未満
27	濁度	2 度 以下	0.1 度 未満
28	残留塩素	0.42 mg/L	—
採水場所		川辺町下麻生(ポンプ所)	
採取日時		平成 27 年 10 月 13 日 11 時 00 分	
試験検査方法		平成 15 年 厚生労働省告示第261号による。	
判定		上記項目 (1 ~ 27) について	適
試験検査期間		平成 27 年 10 月 13 日 ~ 平成 27 年 10 月 20 日	
検査機関		株式会社 総合保健センター 可児市川合 136 番地 8	