

☆ 川辺町では、安全な水をお届けするために、定期的に水質検査を行っています。
 今月の水質検査結果(定期検査)については、下記のとおりです。

採水地点 川辺町下麻生ポンプ場

No.	検査項目	検査成績	水質基準値	摘要
1	一般細菌	0 CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	
3	塩化物イオン	3.1 mg/L	200mg/L以下であること。	
4	有機物等	0.4 mg/L未満	3mg/L以下であること。	
5	pH値	6.9(19℃)	5.8以上8.6以下であること。	
6	味	異常なし	異常でないこと。	
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	
8	色度	0.5 度未満	5度以下であること。	
9	濁度	0.1 度未満	2度以下であること。	

判定	上記検査項目については、水質検査基準に適合しています。
検査方法	No.1～9：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月2日 厚生労働省告示第261号)
検査年月日	平成29年5月9日 ～ 平成29年5月11日
検査機関	株式会社 総合保健センター 可児市川合136番地8