

☆ 川辺町では、安全な水をお届けするために、定期的に水質検査を行っています。  
今月の水質検査結果(定期検査)については、下記のとおりです。

採 水 地 点    川辺町下麻生ポンプ場

| No. | 検 査 項 目 | 検 査 成 績  |        | 水 質 基 準 値                   | 摘 要 |
|-----|---------|----------|--------|-----------------------------|-----|
| 1   | 一般細菌    | 0        | CFU/mL | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 |     |
| 2   | 大腸菌     | 不検出      |        | 検出されないこと。                   |     |
| 3   | 塩化物イオン  | 2.9      | mg/L   | 200mg/L以下であること。             |     |
| 4   | 有機物等    | 0.4      | mg/L未満 | 3mg/L以下であること。               |     |
| 5   | pH値     | 7.1(16℃) |        | 5.8以上8.6以下であること。            |     |
| 6   | 味       | 異常なし     |        | 異常でないこと。                    |     |
| 7   | 臭気      | 異常なし     |        | 異常でないこと。                    |     |
| 8   | 色度      | 0.5      | 度未満    | 5度以下であること。                  |     |
| 9   | 濁度      | 0.1      | 度未満    | 2度以下であること。                  |     |
| 10  | 残留塩素    | 0.24     | mg/L   |                             |     |

|         |                                                                                    |   |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 判 定     | 上記検査項目については、水質検査基準に適合しています。                                                        |   |             |
| 検 査 方 法 | No.1～9：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法<br>(平成15年7月2日 厚生労働省告示第261号)<br>※ 残留塩素は採取者現地測定 |   |             |
| 検査年月日   | 2025年11月18日                                                                        | ～ | 2025年11月20日 |
| 検 査 機 関 | 株式会社 総合保健センター    可児市川合136番地8                                                       |   |             |